



# WSC 204

## Declaration of Performance / Leistungserklärung / Ydeevnedeklaration (DoP)

 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk <b>13</b> (0402-CPR-SC0752-13)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch-und Wärmeabzugsanlagen. Elektrisk forsyningsudstyr, for anvendelse i forbindelse med brandventilation.
<b>EN 12101-10</b> Operation class / Funktionsklasse / Funktionsklasse: <b>A</b> Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Driftbetingelsesklasse: <b>1</b> IP rating / IP-Schutzart / Kapslingsklasse: <b>IP 30</b> Interruption time / Unterbrechungszeit / Brydetid: <b>&lt; 2,5 sec</b> Minimum Standby period / Min. Notstromversorgungszeit / Min. nødstrømforsyningstid: <b>72h</b> Maximum capacity / Maximum Kapazität / Max kapacitet: <b>2x3,4Ah</b> Input / Versorgungsspannung / forsyningspænding: <b>1 x 230 VAC single phase 50 HZ (±10%)</b> Output current (I <sub>max b</sub> ) / Ausgangsstrom (I <sub>max b</sub> ) / Udgangsstrøm (I <sub>max b</sub> ): <b>4,8A</b> Output voltage / Ausgangsspannung / Udgangsspænding: <b>24 VDC ± 15%</b>
WindowMaster A/S:  (Jan Norup, Head of Group Technical Market Support)  Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 15 April 2013 Declaration no. 40 05 2013-CE